

Technische Richtlinie Hausanschluss

Wasserzähleranlage

Anforderungen bei der Anbringung der Wasserzählerplatte

Der Einbauort muss so zugänglich sein, dass der Wasserzähler leicht abgelesen, leicht ausgewechselt und leicht überprüft werden kann. Nach Möglichkeit sollte an der Wand eine Mindestarbeitsfläche von 50 x 50 cm vorhanden sein.

Anforderungen an die Wasserzählerplatte

Eine Wasserzähler-Einbaugarnitur bestehend aus:

- 2 Absperrungen, 1 Rückflussverhinderer,
- 2 Wasserzählerverschraubungen, 1 Längenausgleichstück,
- 1 offener Wasserzählerbügel inkl. Schrauben u. Dübel



Anforderung an den WASSERZÄHLERSCHACHT

Der Wasserzählerschacht kann entweder aus Kunststoff oder aus Beton hergestellt sein.

Er soll frostsicher und wasserdicht ausgeführt werden

Die Einstiegsöffnung (abnehmbarer Deckel) min. 60 x 60 cm bzw. Durchmesser 60 cm

Die Mindestbreite oder der Mindestdurchmesser soll 1,0 m betragen.

Die Tiefe des Schachtes soll ca. 1,20 m bis max. 1,80 m betragen

Der Schacht ist mit Einstiegsbügel oder einer Leiter zu versehen.

Höhe des Wasserzähler min. 20 cm vom Schachtboden.

